




BOSCH

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Gaasiga läbivoolu kuumendid

Therm 4300

T4304 10 | 14...



Sisukord

1 Tähiste seletus ja ohutusjuhised	3
1.1 Sümbolite selgitus	3
1.2 Üldised ohutusjuhised	3
2 Gaasisüsteemide eeskirjad	6
3 Teave seadme kohta	7
3.1 Vastavustunnistus	7
3.2 Gaasi ja paigalduse tüübid	7
3.3 Mudelite loend	7
3.4 Tarnekomplekti osad	7
3.5 Andmesilt	7
3.6 Seadme kirjeldus	7
3.7 Lisavarustus (ei ole seadmega kaasas)	7
3.8 Mõõtmised	8
3.9 Seadme konstruktsioon	9
4 Kasutusjuhend	10
4.1 Enne seadme kasutuselevõtmist	10
4.2 Seadme sisse-/väljalülitamine	10
4.3 Väljundvõimsuse juhtimine	10
4.4 Temperatuuri/vooluhulga seadistamine	11
4.5 Vee rõhk	11
4.6 Seadme tühendamise	11
4.7 Suitsugaasi väljundliini juhtseade	12
4.8 Seadme lähtestamine	12
4.9 Seadme korpuse puhastamine	12
5 Enne paigaldamist	12
5.1 Paigalduskoha valimine	12
5.1.1 Paigalduskoht	12
5.2 Minimaalsed vahekaugused	13
6 Paigaldus (ainult lepingu järgi volitatud eriala-ettevõtetele)	13
6.1 Seadmel olevad kinnituspunktid	13
6.2 Seadme paigaldamine	14
6.3 Ühendus heitgaasitoruga	14
6.4 Veeühendus	14
6.5 Hüdrogeneraatori töö	15
6.6 Gaasiühendus	15
7 Seadme kasutuselevõtmine	16

7.1 Seadme seadistamine	16
7.1.1 Juurdepääs surveproovi mõõtekohale ja vooluhulga seadistus	16
7.1.2 Gaasirõhu tabel	17
7.1.3 Gaasi liigi ümberseadistamine	17

8 Hooldus (ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialistidele)	17
8.1 Esiküljelt eemaldamine	18
8.2 Regulaarne hooldus	18
8.3 Kasutuselevõtmine pärast hooldust	20
8.4 Mikrolüliti seadistus	20
8.5 Suitsugaasi väljundliini juhtseade	20
8.6 Ohutu töö / ohud pikaajalisel kasutamisel	21

9 Probleemid	21
---------------------	-----------

10 Tehnilised andmed	22
10.1 Tehnilised andmed	22
10.2 Toote energiatarbe andmed	23
10.3 Ühendusskeem	24
10.4 Moduleerimispiirkond	25

11 Keskkonna kaitsmine, kasutuselt kõrvaldamine	26
--	-----------

12 Andmekaitsedeklaratsioon	27
------------------------------------	-----------

1 Tähiste seletus ja ohutusjuhised

1.1 Sümbolite selgitus

Hoiatused

Hoiatuses esitatud hoiatussõnad näitavad ohutusmeetmete järgimata jätmisel tekkivate ohtude laadi ja raskusastet.

Järgmised hoiatussõnad on kindlaks määratud ja võivad esineda selles dokumendis:



OHTLIK:

OHT tähendab inimestele raskete kuni eluohtlike vigastuste ohtu.



HOIATUS:

HOIATUS tähendab inimestele raskete kuni eluohtlike vigastuste võimalust.



ETTEVAATUST:

ETTEVAATUST tähendab inimestele keskmise raskusega vigastuste ohtu.

TEATIS:

MÄRKUS tähendab, et tekkida võib varaline kahju.

Oluline teave



See infotähis näitab olulist teavet, mis ei ole seotud ohuga inimestele ega esemetele.

Muud tähised

Tähis	Tähendus
►	Tegevus
→	Viide mingile muule kohale selles dokumendis
•	Loend/loendipunkt
–	Loend/loendipunkt (2. tase)

Tab. 1

1.2 Üldised ohutusjuhised

⚠ Üldine kirjeldus

See paigaldusjuhend on mõeldud seadme kasutajale ning vastava haridusega gaasi-, vee- ja kütteseadmete inseneridele ja elektrikutele.

- Enne kasutamist lugege (seadme, kütte regulaatori jne) kasutusjuhend läbi ja hoidke see alles.
- Enne paigaldamist lugege (seadme jne) paigaldusjuhend läbi.
- Järgige ohutusjuhiseid ja hoiatusi.
- Järgige kehtivaid riiklikke ja piirkondlikke määruseid, tehnilisi määruseid ja normdokumentatsiooni.
- Dokumenteerige kõik tehtud tööd.

⚠ Eesmärgipärane kasutamine

Seda seadet tohib kasutada üksnes kodumajapidamise tarbevee soojendamiseks või sellega samaväärselt eesmärgil ning seadet tohib kasutada üksnes vahelduvalt.

Mis tahes muud tüüpi kasutamine ei ole eesmärgipärane. Mis tahes kahjustused, mis on tingitud sellisest kasutamisest, ei kuulu vastutuse alla.

⚠ Tegutsemine gaasilõhna korral

Gaasilekke korral tekib plahvatusoht. Gaasilõhna korral tuleb järgida järgmisi tegutsemisjuhiseid.

- ▶ Vältida tuleb leegi või sädemete tekkimist:
 - Suitsetamine, tulemasina või tikkude kasutamine on keelatud.
 - Kasutada ei tohi elektrilüliteid ega välja tõmmata elektritoitepistikuid.
 - Ei tohi helistada telefoniga ega kasutada uksekella.
- ▶ Sulgeda gaasi juurdevool peamise sulgeseadisega või gaasimõõuri juures.
- ▶ Avada aknad ja ukсед.
- ▶ Hoiatada kõiki elanikke ja lahkuda hoonest.
- ▶ Tõkestada tuleb kõrvaliste isikute sissepääs hoonesse.
- ▶ Väljaspool hoonet: helistada tuletõrjesse, politseisse ja gaasivarustuseettevõttesse.

Eluohlik suitsugaasimürgistuse tõttu

Eluohlik suitsugaasilekke tõttu.

- ▶ Tagage, et heitgaasitorud ja tihendid ei oleks kahjustatud.
- ▶ Seadet ei tohi kasutada sama torustikuga ühendatud õhu sundväljatõmbeseadmetega samal ajal (nt õhu väljatõmbeseadmed).

Eluohlik suitsugaasimürgistuse tõttu mittepiisava põlemise korral.

Suitsugaasi väljapääsemine on eluohlik. Kahjustatud või lekkivate

suitsutorude või suitsulõhna korral tuleb järgida järgmisi tegutsemisjuhiseid.

- ▶ Sulgeda kütuse juurdevool.
- ▶ Avada aknad ja ukсед.
- ▶ Hoiatada vajaduse korral kõiki elanikke ja lahkuda hoonest.
- ▶ Tõkestada tuleb kõrvaliste isikute sissepääs hoonesse.
- ▶ Kõrvaldada viivitamatult suitsutoru kahjustused.
- ▶ Tagada küllaldane varustamine põlemisõhuga.
- ▶ Ustes, akendes ja seintes olevaid õhuvahetusavasid ei tohi kinni katta ega väiksemaks teha.
- ▶ Piisav põlemisõhuga varustamine tuleb tagada ka hiljem paigaldatud seadmete korral (nt väljatõmbeventilaatorid, köögiventilaatorid ja õhu väljajuhtimisega kliimaseadmed).
- ▶ Põlemisõhu ebapiisava juurdepääsu korral on seadme kasutamine keelatud.

Paigaldus, kasutuselevõtmine ja hooldus

Paigaldust, kasutuselevõttu ja hooldust võib teha ainult vastava tegevusloaga eriala-ettevõtte.

- ▶ Ruumi õhust sõltuva kasutamise korral tuleb tagada katlaruumi vastavus ventilatsiooninõuetele.
- ▶ Mitte remontide, muuta ega inaktiveerida ohutuse jaoks asjakohaseid detaile.

- Paigaldada on lubatud ainult originaalvaruosi.
- Pärast gaasikonstruktsioonidega seotud tööde lõpetamist tuleb kontrollida gaasi hermeetilisust.

⚠ Süsinikmonooksiid on eluohtlik

Süsinikmonooksiid (CO) on mürgine gaas, mis tekib muuhulgas fossiilsete kütuste (nagu õli, gaas või tahkekütused) mittetäielikul põlemisel.

Oht tekib siis, kui süsinikmonooksiid süsteemist tõrke või lekke tõttu välja imbub ja ruumis märkamatu koguneb.

Süsinikmonooksiid on nähtamatu, maitsetu ja lõhnatu.

Süsinikmonooksiidi ohtude vältimiseks:

- Süsteemi tuleb kütteseadmetele spetsialiseerunud ettevõttel lasta regulaarselt üle vaadata ja hooldada.
- Kasutada tasub CO-märkuandeseadist, mis annab CO väljaimbumisest õigeaegselt teada.
- Kui kahtlustatakse, et CO-d tuleb välja:
 - Hoiatada tuleb kõiki elanikke ja kohe hoonest lahkuda.
 - Teatada kütteseadmetele spetsialiseerunud ettevõttesse.
 - Puudused tuleb lasta kõrvaldada.

⚠ Ülevaatus ja hooldus

Regulaarne ülevaatus ja hooldus on süsteemi ohutu ja keskkonnahoidliku töö eeltingimused.

Soovitame sõlmida tootjaga iga-aastase hoolduse ja ülevaatuse lepingu.

- Laske töid teha ainult vastava kvalifikatsiooniga eriala-ettevõttel.
- Kõrvaldage kõik tuvastatud puudused viivitamatult.

Igat olukorda, mis erineb juhendis kirjeldatud tingimustest, peab hindama vastava kvalifikatsiooniga spetsialist. Heakskiidu korral peab spetsialist määrama hooldusnõuded, mis arvestavad kulumist konkreetset töörežiimi ning mis on kooskõlas riigis kehtivate ja kasutusest tulenevate standardite ja nõuetega.

⚠ Ümberseadistamine ja remont

Seadme või süsteemi teiste osade ebaprofessionaalne muutmine võib põhjustada inimvigastusi ja/või varalist kahju.

- Laske töid teha ainult vastava kvalifikatsiooniga eriala-ettevõttel.
- Kunagi ärge eemaldage seadme korpust.
- Kunagi ärge tehke seadmel või süsteemi teistel osadel mis tahes muudatusi.

⚠ Ruumiõhust sõltuv töö

Paigalduskoht peab olema piisavalt ventileeritud, kui seade saab vajaliku põlemisõhu ruumist.

- Kunagi ärge katke kinni ega ahendage ustes, akendes ja seintes olevaid ventilatsiooniasasid.

- ▶ Järgmistel juhtudel konsulteerige kvalifitseeritud spetsialistiga, et tagada ventilatsiooninõuetele vastavus.
 - Hoone konstruktsiooni muutmise korral (nt akende ja uste vahetamine).
 - Kui hiljem paigaldatakse seadmed, mille heitõhk juhitakse välja (nt väljatõmbe- või ringlusventilaatorid, köögiventilaatorid või õhukonditsioneerid).

Põlemisõhk / ümbritsev õhk

Paigalduskoha õhus ei tohi olla hõljuvaid osakesi ega tuleohtlikke ega keemiliselt agressiivseid aineid.

- ▶ Kunagi ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses tuleohtlikke, kergesti süttivaid või plahvatusohtlikke materjale (paber, bensiin, vedeldid, värvid jne).
- ▶ Ärge hoidke ega kasutage seadme läheduses mis tahes korrosiivseid aineid (lahustid, liimained, kloori sisaldavad puhastusvahendid jne).

Kasutajale üleandmine

Üleandmisel tuleb küttesüsteemi kasutaja tähelepanu juhtida küttesüsteemi kasutamisele ja kasutustingimustele.

- ▶ Süsteemi kasutamise selgitamisel tuleb eriti suurt tähelepanu pöörata kõigele sellele, mis on oluline ohutuse tagamiseks.
- ▶ Kasutajale tuleb eelkõige selgitada järgmist.
 - Süsteemi ümberseadistamist ja remonditöid on tohib teha ainult kütteseadmetele spetsialiseerunud eriala-ettevõtte.
 - Süsteemi ohutu ja keskkonnahoidliku töö tagamiseks tuleb teha vähemalt kord aastas ülevaatus ning vajaduspõhine puhastamine ja hooldus.
- ▶ Tähelepanu tuleb juhtida puuduva või asjatundmatu ülevaatus, puhastamise ja hoolduse võimalikele tagajärgedele (inimvigastused, mis võivad olla eluohtlikud, varaline kahju).
- ▶ Seadme kasutajale tuleb üle anda paigaldus- ja kasutusjuhendid ning paluda need edaspidiseks kasutamiseks alles hoida.

2 Gaasisüsteemide eeskirjad

Seadme nõuetekohaseks paigaldamiseks ja kasutamiseks tuleb järgida kõiki konkreetsetes riigis ja piirkonnas kehtivaid normdokumente, tehnilisi eeskirju ja direktiive.

Dokumendis 6720807972 on esitatud info kehtivate normdokumentide kohta. Vaatamiseks võite kasutada meie veebilehel olevat dokumendiotsingut. Veebiaadressi leiata selle juhendi tagaküljelt.

3 Teave seadme kohta

Tarbevee soojendamise seadmed, mis on kasutamiseks valmis kõigest juhtseadise vajutamisega.

3.1 Vastavustunnistus

Selle toote konstruktsioon ja tööparameetrid vastavad Euroopa direktiividele ja riigisestele nõuetele.

CE Selle CE-märgisega deklareeritakse toote vastavust kõigile kohalduvatele EL-i õigusaktidele, mis näevad ette selle märgise kasutamise.

Vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval internetis: www.junkers.ee.

3.2 Gaasi ja paigalduse tüübid

Mudel	T4304 10...	T4304 14 R...
Seadme kategooria (gaasi tüüp)	II 2H3B/P	I 2H
Paigalduse tüüp	B ₁₁ BS	B ₁₁ BS

Tab. 2

3.3 Mudelite loend

T	4304	10	-	23
T	4304	10	-	31
T	4304	14	R	23

Tab. 3 Mudelite loend

[T] Gaasiga läbivoolu kuumendi

[4304] Versioon

[10] Võimsus (l/min)

[R] Vähendatud

[23] Maagaasiga töötav seade

[31] Vedelgaasiga töötav seade

Koodid tähistavad gaasitüüpi EN 437 kohaselt:

Koodid	Wobbe indeks (W _S) (15 °C)	Gaasi liik
23	12,7–15,2 kWh/m ³	maagaas
31	20,2–21,3 kWh/m ³	G.P.L. grupo 3+

Tab. 4 Gaasitüüp

3.4 Tarnekomplekti osad

- Gaasiga läbivoolu kuumendi
- Kinnituselemendid
- Veeühendustarvikud
- Gaasiühendustarvikud

- Seadme dokumendid

3.5 Andmesilt

Andmesilt asub seadme tagakülje alaosas.

Seal on info seadme võimsuse, tüübikinnituse ja seerianumbri kohta.


3.6 Seadme kirjeldus

- Seinale kinnitatav seade
- Süüde elektroonikaseadmega, mida juhitakse vee ventiili avamisega
- Hüdrodünaamiline generaator, mis toodab süüteks ja seadme juhtimiseks vajalikku energiat
- Maagaasi ja LPG-ga töötav seade
- Põlemiskamber ilma tina-/pliiaksettidega
- 100% ümbertöödeldavast, klaaskiuga tugevdatud polüamiidist veeventiil
- Vee läbivoolu hulga automaatne juhtimine seadmega, mis võimaldab säilitada pidevat vooluhulka vaatamata kõikuva teotesurvele
- Gaasi vooluhulga reguleerimine on proportsionaalne vee läbivoolu hulga, et säilitada ühtlane temperatuuritõus
- Ohutusseadised
 - Mootoriseadised hoiab ära põleti leegi juhusliku kustumise
 - Suitsugaasi juhtseade, mis lülitab seadme välja, kui suitsugaasi väljatõmbetingimused on halvad
 - Põleti leegi oleku juhtseade, mis lülitab seadme välja, kui leegi olek on halb
 - Temperatuuripiir, mis aitab vältida põlemiskambri ülekuumenemist
 - Põlemiskambri oleku juhtseade.

3.7 Lisavarustus (ei ole seadmega kaasas)

- Ümberseadistamise komplekt gaasi liigi jaoks
- Suitsugaasitarvikud

3.8 Mõõtmed




Joon. 1 Mõõtmed (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ühendused			
										Vesi	Soe	Gaas	L.P.G.
...10...	655	310	225	112,5	228	155	50	554	526,5	G ¾"	G ½"	R ½"	R ½"
...14...	655	350	225	132,5	228	175	50	-----	564	G ¾"	G ½"	R ½"	-----

Tab. 5 Mõõtmed (mm)

3.9 Seadme konstruktsioon



0010033081-001

Joon. 2 Seadme konstruktsioon

- | | |
|--|---|
| [1] Suitsugaasi väljundliini juhtseade | [17] Põleti |
| [2] Tõmbestabilisaator | [18] Süüte põleti |
| [3] Temperatuuripiirik | [19] Süüte elektrood |
| [4] Vee väljavoolu temperatuuriandur | [20] Põlemiskambri oleku juhtseade |
| [5] Mõõteelektrood | [21] Põlemiskamber |
| [6] Põleti leegi oleku juhtseade | [22] Heitgaasitoru ühendamise muhv |
| [7] Hüdrogeneraator | [23] Valgusdiodid põleti tööoleku jälgimiseks |
| [8] Temperatuuri/vooluhulga juhtimine | |
| [9] Veeventil | |
| [10] Gaasi sisend | |
| [11] Vee väljundliin | |
| [12] Esikülg | |
| [13] Süütemoodul | |
| [14] Sisse-/väljalülitamise lüliti | |
| [15] Väljundvõimsuse juhtimine | |
| [16] Gaasiventil | |

4 Kasutusjuhend



Esmakordsel kasutamisel:

- ▶ avage kõik gaasi ja vee sulgeventiilid.



ETTEVAATUST:

Põletuse oht!

Esikülje temperatuur võib olla põleti piirkonnas kõrge, mis võib kokkupuutel põletusi põhjustada.

Eesmärgipärane kasutamine

Seda seadet tohib kasutada üksnes kodumajapidamise tarbevee soojendamiseks või sellega samaväärselt eesmärgil ning seadet tohib kasutada üksnes vahelduvalt.

Mis tahes muud tüüpi kasutamine on vale. Eesmärgivastasest kasutamisest tingitud kahjustuste korral tootja vastutus ei kehti.

Ülevaatus ja hooldus

Regulaarne ülevaatus ja hooldus on paigaldise ohutu ja keskkonnahoidliku töö tingimused.

Neid töid tohib teha üksnes volitatud eriala-ettevõtte.

Muutused ja seadistused

Gaasi liigi muutmise ja/või seadme seadistamisega seotud töid tohib teha üksnes volitatud eriala-ettevõtte.



Plommitud komponente ei tohi muuta.

4.1 Enne seadme kasutuselevõtmist



ETTEVAATUST:


Seadme esmakordse kasutuselevõtmise peab läbi viima vastava väljaõppega ja kvalifitseeritud isik, kes annab kliendile kogu info, mida on seadme õigeks kasutamiseks vaja.

- ▶ Kontrollige, kas andmesildile märgitud gaasi liik vastab gaasi liigile, mis on paigalduskohas saadaval.
- ▶ Avage paigalduskoha vee sulgeventiil.
- ▶ Avage paigalduskoha gaasi sulgeventiil.

4.2 Seadme sisse-/väljalülitamine

Sisselülitis

- ▶ Vajutage lülitit .



Joon. 3 Seadme sisse-/väljalülitamine


Väljalülitis

- ▶ Vajutage lülitit .

4.3 Väljundvõimsuse juhtimine

Jahedam vesi.


Väljundvõimsuse vähendamine.



Joon. 4 Väljundvõimsuse vähendamine

Kuumem vesi.


Väljundvõimsuse suurendamine.



Joon. 5 Väljundvõimsuse suurendamine


4.4 Temperatuuri/vooluhulga seadistamine

- Vastupäeva pööramine.
Suurendab vooluhulka ja langetab vee temperatuuri.



Joon. 6

- Päripäeva pööramine.
Vähendab vooluhulka ja tõstab vee temperatuuri.



Joon. 7

Temperatuuri seadistamine kehtivale miinimumväärtusele vähendab energia- ja veetarvet ning muudab põlemiskambris katlakivi tekke vähemtõenäoliseks.



ETTEVAATUST:

Põletusoh!


Vee temperatuur.

- Kinnitage temperatuur kraani ühendusel, et vältida põletamist.

4.5 Vee rõhk

Kui punane tuli vilgub:

- kontrollige vee rõhku.



Joon. 8 Vee rõhk

4.6 Seadme tühjendamine

TEATIS:


Vara kahjustamise oht!

Kui valitseb seadmes oleva vee külmumise oht, võib see seadme komponente kahjustada.

- Asetage seadme alla mahuti, et koguda kokku kogu vesi, mis seadmest välja voolab.
- Tühjendage seade.

Kui esineb külmumisoht, peate toimima järgmiselt.

- Sulgege vee ventiil seadme sissevoolul.
- Avage sooja vee kraan.
- Eemaldage lukustustihvt [1].
- Eemaldage kattekork [2].
- Laske seadmest kogu vesi välja
- Vahetage kattekork välja.
- Vahetage lukustustihvt välja.



Joon. 9 Äravool

- [1] Lukustustihvt
- [2] Kattekork

4.7 Suitsugaasi väljundliini juhtseade

Töö ja ettevaatusabinõud



OHTLIK:

Mürgistusoht!

Juhtseadet ei tohi mingil juhul välja lülitada, rikkuda ega mõne teise osaga asendada.

See juhtseade kontrollib suitsugaasi väljatõmbetingimusi ja halbade tingimuste korral lülitab seadme automaatselt välja, mis takistab põlemisgaaside sattumist seadme paigaldusruumi.

Sond lähtestub pärast jahtumist.

Kui seade lülitub kasutamise ajal välja

- ▶ Ventileerige ruumi.
- ▶ Oodake 10 minutit ja taaskäivitage seade.

Kui seade lülitub uuesti välja

- ▶ Võtke ühendust vastava väljaõppega ja kvalifitseeritud isikuga.



OHTLIK:

Mürgistusoht!

Kasutaja ei tohi kunagi seadme töösse sekkuda.

4.8 Seadme lähtestamine

Mõnda võimalikku tõrget on võimalik kõrvaldada seadme lähtestamisega, selleks toimige järgmiselt.

- ▶ Sulgege ja avage sooja vee kraan.

4.9 Seadme korpuse puhastamine

- ▶ Puhastage seadme korpust ainult niiske lapi ja vähese koguse puhastusvahendiga.



Kunagi ärge kasutage agressiivseid või söövitavaid puhastusvahendeid.

5 Enne paigaldamist



Paigaldamise, elektriühenduse loomise, gaasipaigalduse ja suitsugaasi/õhu äraimemistorude ühendamise ning esmakordse kasutuselevõtmise peavad läbi viima üksnes vastava väljaõppega ja kvalifitseeritud isikud.



Seadme korrektse paigalduse ja töö tagamiseks tuleb kinni pidada kõikidest määrustest, tehnilisest normdokumentatsioonist ning kehtivast riiklikust ja piirkondlikust normdokumentatsioonist.



Seadet tohib kasutada ainult andmesildil nimetatud riikides.



Enne paigaldust:

- ▶ konsulteerige gaasiettevõttega ja tutvuge gaasiseadmetele ja ruumide ventilatsioonile kehtivate standarditega
- ▶ Kontrollige, kas paigaldatav seade sobib kohapealse gaasiliigiga.
- ▶ Kontrollige, kas kõik näidatud osad on olemas.
- ▶ Eemaldage gaasi ja vee ühenduste kattekorgid.

Vee omadused

Seade on ette nähtud kodumajapidamise tarbevee soojendamiseks kooskõlas asjaomaste määrustega. Kareda veega piirkondades on soovitatav kasutada vee ettevalmistusseadet. Veekontuuri kaltsineerimise ohu minimeerimiseks peavad joogivee parameetrid jääma järgmistele andmetele piiresse.

TDS (kogu lahustunud tahked ained) (mg/l)	Karedus (mg/l)	pH
0 - 600	0 - 180	6,5 - 9,0

Tab. 6

TEATIS:

Seadme kahjustamine!

Kui nendest väärtustest kinni ei peeta, võib põlemiskamber osaliselt blokeeruda ja selle kasutuskestus võib lüheneda.

- ▶ Järgige ülaltoodud tehnilisi andmeid.

5.1 Paigalduskoha valimine

5.1.1 Paigalduskoht

Üldine juhend

- ▶ Pidage kinni riigis kehtivatest konkreetsetest nõuetest.
- ▶ Kunagi ärge paigaldage seadet soojusallika kohale.

- ▶ Pidage kinni minimaalsetest paigaldusmõõtmetest, mis on näidatud joon. 10.
- ▶ Paigaldage seade hea ventilatsiooniga kohta, kus temperatuur ei lange alla nulli ning kus on olemas suitsugaasi äratõmbeturistik.

Külmumisoht

- ▶ Lülitage seade välja.
- ▶ Seadme tühjendamine (→ lk 11).



OHTLIK:

Eluohutlik plahvatusoht!

Suurenenud ja püsiv ammoniaagi kontsentratsioon võib põhjustada pingekorrosiooni, mis tekitab messingist osadesse praod (nt gaasikraanid, kroonmutrid). Selle tagajärjel on gaasilekkest tingitud plahvatusoht.

- ▶ Ärge kasutage gaasiseadmeid ruumides, kus on suurenenud ja püsiv ammoniaagi kontsentratsioon (nt loomalaudad ja väetiselaad).

B-tüüpi seadmed

- ▶ Seadmed tohib paigaldada ainult sellistesse ruumidesse, mille ruumala on vähemalt 8 m³ (sisustuse ruumala tuleb arvesse võtta ainult siis, kui see ületab 2 m³).

Õhuvarustus (B-tüüpi seadmed)

Seadme paigaldamiseks valitud kohas peab olema piisav pindala õhuvarustuseks tabeli 7 alusel.

Seade	Minimaalne efektiivne pind
...5/8/9/10/11/12/13...	≥ 60 cm ²
...14/15/16...	≥ 90 cm ²
...17/18...	≥ 120 cm ²

Tab. 7 Efektiivsed pinnad õhu siselaske jaoks

Peale ülal mainitud miinimumnõuete tuleb järgida ka riigipõhiseid nõudeid.

Põlemisõhk

Põlemisõhu sisselaskeava peab asuma hea ventilatsiooniga ruumis.

Ärge laske põlemisõhu sisselaskeavasse sattuda korrosiivsetel ainetel, et vältida korrosiooni teket.

Agressiivsed ained on nt halogeenitud süsivesinikud, mis sisaldavad kloori või fluori. Selliseid aineid võib leiduda lahustites, värvides, liimainetes, propellantides või kütustes, aga ka majapidamises kasutatavates puhastusvahendites.

Kui neist tingimustest ei ole võimalik kinni pidada, tuleb õhuvarustuseks valida teine asukoht.

Paigaldus (ainult lepingu järgi volitatud eriala-ettevõtetele)


Pinnatemperatuur

Seadme maksimaalne pinnatemperatuur peab jääma alla 85 °C. TRGI või TRF-i nõuete kohaselt pole määratud nõutavaid kaitsevahemikke tuleohutlikest materjalidest ja paigaldatud sisustusest. Kinni tuleb pidada riigipõhisest normdokumentatsioonist.

5.2 Minimaalsed vahekaugused

Määrake seadme paigutamise koht, võttes arvesse järgmiseid piiranguid.

- ▶ Maksimaalne kaugus kõikidest väljaulatuvatest osadest, nt voolikud, torud jne.
- ▶ Tagage hea juurdepääs hooldustööde jaoks, võttes arvesse joon. 10 näidatud minimaalseid kauguseid.



Joon. 10 Minimaalsed kaugused (cm)

6 Paigaldus (ainult lepingu järgi volitatud eriala-ettevõtetele)

6.1 Seadmel olevad kinnituspunktid



Enne kinnituspunktide ühendamist:

- ▶ tagage, et gaasi/vee ja suitsugaasi ühendused toimiksid korrektselt.

Eraldi seinakaitset ei ole vaja. Sein peab olema ühetasane ja seadme kaalu jaoks piisava kandevõimega.

- ▶ Puurige vajalikud augud (Ø 8 mm), võttes arvesse tab. 5 näidatud mõõteväärtusi.
- ▶ Paigaldage kaasasolevad tüüblid ja kruvikonksud.

6.2 Seadme paigaldamine

- ▶ Eemaldage seadme esikülg (→ jaotis 8.1).
- ▶ Paigaldage seade kruvikonksudele nii, et see asetseks vertikaalselt.

TEATIS:

Vara kahjustamise oht!

Kunagi ärge toetage seadet gaasi- või veeühendustele.

6.3 Ühendus heitgaasitoruga



OHTLIK:

Mürgistusoht!


Kui allolevatest nõuetest kinni ei peeta, võivad põlemisgaasid lekkida ruumi, kuhu seade on paigaldatud, ja see võib põhjustada inimvigastusi või surma.

- ▶ Paigaldage heitgaasitoru nii, et sellel ei oleks lekkeid.

- Kõik seadmed peavad olema ühendatud piisava suurusega heitgaasitoruga, mille toruühendusel puuduvad lekked.
- Seadme heitgaasitoru peab:
 - olema vertikaalne (horisontaalseid kohti peab olema võimalikult vähe või üldse mitte)
 - olema soojusisolatsiooniga
 - olema väljundavaga, mis jääb katuse kõige kõrgemast punkti kõrgemale
 - olema sisestatud suitsulõõri rõngasse. Heitgaasitoru väline diameeter peab olema natuke väiksem kui suitsulõõri diameeter, mis on näidatud tabelis koos seadme mõõtetega (→ tab. 5),
 - olema sobivate materjalidega isoleeritud (joon. 11),
 - olema pealtpoolt kaitstud tuule/vihma eest



Kõigil mitteoriginaalosadel peab olema ELi ehitustoodete määrusele (EL) nr 305/2011 vastav sertifikaat.



Joon. 11

Kui heitgaasitorustik on suunatud läbi seina ja/või sisustuse, mis koosneb tuleohtlikest materjalidest:

- ▶ paigaldage heitgaasitorule soojusisolatsioon, et tagada kontaktpinna temperatuur alla 85 °C.



OHTLIK:

Mürgistusoht!

Põlemisgaasi leke ruumi, kuhu seade on paigaldatud.

- ▶ Kontrollige, et heitgaasitoru ülemine ots oleks asetatud rõnga sisse ja toestatud toruarmatuuriga.



Kui neist tingimustest ei ole võimalik kinni pidada, tuleb heitgaasitorule valida teine asukoht.

6.4 Veeühendus


TEATIS:

Vara kahjustamise oht!

Veelekked.

- ▶ Pärast tööde lõpetamist kontrollige kõiki ühendusi lekke puudumise tuvastamiseks.

- Märgistage sisenevad ja väljuvad veetorud, et vältida võimalikku segamini ajamist.



Joon. 12 Veeühendus

- [1] Külm vesi
- [2] Soe vesi

- Viigi sisenevate [1] ja väljuvate [2] veeühenduste paigaldamine lõpule, kasutades kaasasolevaid või soovitatavaid ühendustarvikuid.



Toite rõhu järskest muutusest tingitud probleemide vältimiseks on soovitatav paigaldada seadme sissevoolule tagasilöögiklapp

6.5 Hüdrogeneraatori töö

Hüdrogeneraator (joon. 2, [7]) asub veekontuuril vee ventiili ja põlemiskambri vahel.

Hüdrogeneraatoril on turbiin, mis pöörleb, kui vesi üle selle labade voolab. See liikumine kandub üle elektrigeneraatorile, mis varustab süütemoodulit.

6.6 Gaasiühendus



OHTLIK:

Tulekahju või plahvatuse oht!

Vastuolu kehtivate seadustega sätestatud standarditega võib tekitada tulekahju või plahvatuse, mis põhjustab varalist kahju, isikuvigastusi või isegi surma.

Paigaldus (ainult lepingu järgi volitatud eriala-ettevõtetele)



OHTLIK:

Tulekahju või plahvatuse oht!

Gaasileke.

- Pärast tööde lõpetamist kontrollige kõiki ühendusi lekke puudumise tuvastamiseks.



Kasutage ainult originaal-lisavarustust.

Seadme gaasiühendus peab vastama seadme paigaldusriigi nõuetele.

- Esmalt kontrollige, kas paigaldatav seade sobib kohapealse gaasiliigiga.
- Paigaldage gaasi sisendi sulgeventiil võimalikult seadme lähedale.
- Pärast gaasitorustiku paigaldamist tuleb teha põhjalik puhastamine ja lekket kontroll, et vältida gaasiventili liigsest survest tekkivaid kahjustusi. Sel ajal peab olema seadme gaasiventil suletud.
- Kontrollige, kas paigaldatud üleminekutüki vooluhulk ja surve vastavad seadmele kehtivatele andmetele (→ tab. 10).

Gaasiühendus gofreeritud voolikuga (LPG)

Pidage silmas järgmist, kui paigaldate seadmeid, mis on ühendatud LPG ballooneid (mitte metallist) **gofreeritud voolikutega**.

- Voolik peab olema võimalikult lühike; mitte pikem kui 1,5 m.
- See peab vastama kohalduvatele standarditele.
- See peab olema kogu pikkuses ligipääsetav.
- See peab olema soojusallikatest piisavalt kaugel.
- See ei tohi olla murtud või keerdus.
- Otste ühendamiseks tuleb kasutada sobivat lisavarustust ja ilma soonteta voolikuklambreid.
- Kontrollige, kas voolik on puhas.
- Kasutage seadme gaasiühenduse loomiseks kummitihendeid (ei ole kaasas) ja voolikuklambrit.
- Gofreeritud voolikud tuleb välja vahetada iga nelja aasta järel või kui voolikud on rabadad või pragunenud.

Gaasivarustuse võrguga ühendamine

- Kui süsteem on ühendatud gaasivarustuse võrguga, tuleb kasutada metalltorusid, mis vastavad kohalduvatele standarditele.

Läbivoolu kuumendi ühendamiseks gaasivarustuse võrguga tuleb kasutada kaasasolevat lisavarustust.

- ▶ Keerake gaasiühenduse keermesühendused kõvasti kinni.
- ▶ Keevitage vaskotsak gaasivarustuse võrgu toru külge.

7 Seadme kasutuselevõtmine



Plommitud komponentide muutmine on keelatud.

Pärast tehases andmesildi väärtuste järgi seadistamist tarnitakse kõik seadmed plommitud ühikutena.

Soe vesi

- ▶ Avage gaasi ja vee ventiilid.
- ▶ Kontrollige kõiki ühendusi lekke puudumise tuvastamiseks.
- ▶ Lülitage seade sisse.
- ▶ Avage sooja vee kraan.



Kui seade ei lülitu sisse, võib olla vaja seadistada mikrolülitit, selleks toimige järgmiselt.

- ▶ Vt jaotist 8.4.
- ▶ Kontrollige suitsugaasi juhtseadet nõuetekohase töö tuvastamiseks (→ jaotis 8.5).

Maagaas (G20)



Seadet ei tohi tööle panna, kui ühendusrõhk on madalam kui 17 mbar või kõrgem kui 25 mbar.

LPG



Seadmeid ei tohi kasutusele võtta, kui gaasi ühendusrõhk:
 propaani puhul on madalam kui 25 mbar või kõrgem kui 45 mbar
 ja butaani puhul madalam kui 25 mbar või kõrgem kui 35 mbar.

7.1 Seadme seadistamine



OHTLIK:

Gaasilekke oht!


Alljärgnevalt kirjeldatud töid tohivad teha ainult kvalifitseeritud isikud.

Väljundvõimsust on võimalik seadistada põleti survestamise protsessi järgi; selleks on vajalik gaasi manomeeter.

7.1.1 Juurdepääs surveproovi mõõtekohale ja vooluhulga seadistus

Juurdepääs surveproovi mõõtekohale ja manomeetri ühendamine

- ▶ Eemaldage seadme esikülg (vt lk 18).
- ▶ Vabastage surveproovi mõõtekoha tihendkork.
- ▶ Ühendage manomeeter surveproovi mõõtekohaga.




Joon. 13

[1] Gaasi surveproovi mõõtekoht põletil

Gaasi maksimaalse vooluhulga seadistus

- Eemaldage reguleerimiskruvi tihendkate.



Joon. 14

- [1] Gaasi sissevoolu surveproovi mõõtekoht
- [2] Reguleerimiskruvi

- Lülitage seade sisse nii, et võimsuse regulaator on seatud maksimaalsele asendile.
- Avage mitu sooja vee kraani.
- Seadistage reguleerimiskruvi abil tab. 8 esitatud väärtuste alusel rõhku.
- Kontrollige surveproovi mõõtekoha ja reguleerimiskruvi juures lekke puudumist.
- Asetage teine tihendkate reguleerimiskruvile.

Gaasi minimaalse vooluhulga seadistus



Gaasi minimaalset vooluhulka reguleeritakse automaatselt, kui gaasi maksimaalne vooluhulk on reguleeritud.

7.1.2 Gaasirõhu tabel

		Maagaas	Butaan	Propaan
Düüsi kood (silt)	10	8738715943 (100)	8708202151 (62)	
	14	8738715943 (100)	----	
Ühendusrõhk (mbar)	10	20	28-30	37
	14	20	----	----
Max düüsi rõhk (mbar)	10	11,2	22,5	28,5
	14	14,0	----	----

Tab. 8 Gaasirõhk

7.1.3 Gaasi liigi ümberseadistamine

Kasutage ainult originaalset gaasi liigi ümberseadistamise komplekti. Ümberseadistamise tohivad läbi viia ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid. Gaasi liigi ümberseadistamise komplektiga on kaasas paigaldusjuhend.

8 Hooldus (ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialistidele)



OHTLIK:

Oht süsinikmonooksiidi (CO) tõttu!

Selleks et tagada gaasitarbe ja degaseerimise lubatud väärtuste piiresse jäämine, tuleb seadmele teha igal aastal ülevaatus ja hooldustööd. See hõlmab järgmiste komponentide puhastamist:

- põlemiskamber
- põleti

Teiste komponentide puhul peab sekkumise vajadust hindama kvalifitseeritud spetsialist.



Hooldustöid tohivad teha ainult vastava väljaõppega ja kvalifitseeritud isikud.



HOIATUS:

Lekkeoht!


Gaasi/vee leke.

- Veenduge, et kõik paigaldatud liitmikud ja rõngastihendid oleksid nõuetekohases seisundis.
- See on oluline eelkõige siis, kui hooldustöid tehakse seinale paigaldatud seadmel, kuna siis on oht, et liitmikud ja rõngastihendid ei püsi nõuetekohases seisundis.

- Teie seadet tohib hooldada ainult vastava kaubamärgi tehnilise hoolduse tehnik.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Varuosi saate tellida selle seadme varuosade nimekirja järgi.
- Sulgege kõik gaasi ja vee kraanid.
- Vahetage eemaldatud liitmikud ja rõngastihendid uute vastu välja.
- Kasutada tohib ainult järgmist määrdeainet.
 - Veeühendustel: Unisilikon L 641 (8 709 918 413 0).
 - Gaasi toruarmatuuridel: HfT 1 v 5 (8 709 918 010).

8.1 Esiküljelt eemaldamine

- ▶ Eemaldage väljundvõimsuse juhtseadis [1].
- ▶ Eemaldage temperatuuri/vooluhulga juhtseadis [2].
- ▶ Eemaldage korpusest 2 kinnituskruvi [3].



Joon. 15 Esikülje eemaldamine

- [1] Väljundvõimsuse juhtimine
- [2] Temperatuuri/vooluhulga juhtimine
- [3] Kinnituskruvid

- ▶ Tõmmake esikülge ettevaatlikult enda poole.
- ▶ Tõstke esikülge üles.
- ▶ Eemaldage esikülge.

8.2 Regulaarne hooldus


Töötamise kontrollimine

- ▶ Kontrollige kõiki ohutus-, seadistus- ja juhtseadiseid.

Põlemiskamber

Põlemiskambri lahtivõtmiseks toimige järgmiselt.


- ▶ Eemaldage kõik andurite, juhtseadmete, süüte elektroodi ja mõõteelektroodi ühendused.
- ▶ Eemaldage põlemiskambri hoideriba, mis seda suitsulõõriga ühendab.



Joon. 16

- ▶ Eemaldage poldid, millega põleti on tagaseina [1] külge kinnitatud.


- ▶ Eemaldage poldid, millega on kinnitatud süüte põleti tugi [2].



Joon. 17


- [1] Põleti tagaseina külge kinnitamise poldid
- [2] Süüte põleti toe kinnituspoldid

- ▶ Vabastage süüdetoru ja abiventili vaheline ühendus.



Joon. 18


- ▶ Eemaldage 2 külgmist tuge.



Joon. 19

- ▶ Eemaldage põlemiskambri veetorudelt lukustusklambrid [1].

- ▶ Eemaldage lukustustihvt [2] ja külma vee toru [3].



Joon. 20

- [1] Lukustusklamber
- [2] Lukustustihvt
- [3] Külma vee toru

- ▶ Tõmmake põleti sõlme ja põlemiskambrit ettevaatlikult.
- ▶ Eemaldage põlemiskamber.
- ▶ Kui see on määratud:
 - puhastage kambrit, suunates selle paneelidele pikisuunas veejoa.

TEATIS:

Seadme kahjustamise oht!

Põlemiskambri kahjustamise oht!

- ▶ Ärge kasutage liiga tugevat veejuga ega suunake seda muus suunas.
- ▶ Kui mustus püsib, kastke paneelid puhastusvahendit sisaldavasse sooja vette ja puhastage hoolikalt.
- ▶ Keskmise/suure veekaredusega piirkondades: eemaldage põlemiskambri siseruumist ja torustikult katlakivi.
- ▶ Paigaldage põlemiskamber uue liitmike abil.

Põleti

- ▶ Puhastage põleti pind tolmuimejaga.

Kui see on väga määratud (määre, tahm):

- ▶ võtke põleti lahti.

TEATIS:

Seadme kahjustamise oht!

Mustuseladestused seadmes.


- ▶ Puhastage põleti, hoides põleti pinda allapoole, et vältida mustuse ladestumist.
- ▶ Kasutage pehmet harja [1] ja puhastage põleti pind ettevaatlikult, hoides põleti pinda alati allapoole.

TEATIS:

Seadme kahjustamise oht!

Põleti pinna kahjustamine.

- ▶ Ärge kasutage roostevabast terasest harju, mis võivad põleti pinda kahjustada.
- ▶ Puhuge põleti pind õhujoaga [2] üle.




Joon. 21

- [1] Hari
- [2] Õhujoaga

Veefilter / läbivoolu piiraja

- ▶ Tühjendage seade (→ jaotis 4.6).
- ▶ Sulgege vee ventiil seadme sissevoolul.
- ▶ Eemaldage lukustustihvt [1].
- ▶ Eemaldage kattekork [2].
- ▶ Vahetage veefilter välja [3].



Joon. 22

- [1] Lukustustihvt
- [2] Kattekork
- [3] Veefilter



ETTEVAATUST:

Vara kahjustamise oht!

Seadme kasutuselevõtmine ilma veefiltrita on keelatud.

- ▶ Alati paigaldage veefilter.

Süüte põleti ja süüte düüs

- ▶ Eemaldage ja puhastage süüte põleti.
- ▶ Eemaldage ja puhastage süüte düüs.

8.3 Kasutuselevõtmine pärast hooldust

- ▶ Avage kõik ühendused uuesti.
- ▶ Lugege jaotist 4 "Kasutusjuhend" ja jaotist 7.1 "Seadme seadistamine".
- ▶ Kontrollige gaasiseadistust (düüsi rõhk).
- ▶ Kontrollige heitgaasitorusid lekete tuvastamiseks (korpuse esiküljel paigaldatud).
- ▶ Kontrollige gaasi- ja veetorusid lekete tuvastamiseks.


8.4 Mikrolüliti seadistus



Akudega mudelitel saab akukambri eemaldada, et lihtsustada mikrolüliti seadistamist.

- ▶ Avage sooja vee kraan.

- ▶ Seadke mikrolüliti asendisse, mis on näidatud joon. 23.



Joon. 23 Mikrolüliti lähtestamine

- ▶ Sulgege sooja vee kraan.
Mikrolüliti on seadistatud.

8.5 Suitsugaasi väljundliini juhtseade

Seadme funktsiooni kontroll

- ▶ Pange seade tööle.
- ▶ Asetage suitsugaasi väljundi juhtseadme lähedale soojusallikas (näiteks föön).
Seade peaks mõne minuti jooksul välja lülituma.

Töö ja ettevaatusabinõud



OHTLIK:

Mürgistusoh!

Juhtseadet ei tohi mingil juhul välja lülitada, rikkuda ega mõne teise osaga asendada.

See juhtseade kontrollib suitsugaasi väljatõmbetingimusi ja halbade tingimuste korral lülitab seadme automaatselt välja, mis takistab põlemisgaaside sattumist seadme paigaldusruumi.
Sond lähtestub pärast jahtumist.

Kui seade lülitub kasutamise ajal välja

- ▶ Ventileerige ruumi.
- ▶ Oodake 10 minutit ja taaskäivitage seade.



OHTLIK:

Mürgistusoh!

Kasutaja ei tohi kunagi seadme töösse sekkuda.

8.6 Ohutu töö / ohud pikaajalisel kasutamisel

Pikaajalisel kasutamisel võib mõni element kuluda või puruneda, mis võib põhjustada gaasilekke ja põlemissaaduste liiasuse.

Ennetavad meetmed

- Korrapäraste hooldusvälpade järel kontrollige visuaalselt järgmiseid elemente:

- ohutusanduri elektrikontaktid
- gaasiventiil
- vee ventiil
- põlemiskamber

Kui tuvastate korrosiooni:

- Võtke ühendust vastava väljaõppega ja kvalifitseeritud isikuga.

9 Probleemid

Paigaldus-, remondi- ja hooldustöid tohivad teha ainult vastava väljaõppega ja kvalifitseeritud isikud. Alljärgnevas tabelis kirjeldatakse võimalike probleemide lahendusi.

Probleem	Kirjeldus	Lahendus
Seadmel puudub süüde.	Lüliti on välja lülitatud.	► Kontrollige lüliti asendit.
Süüte põleti süüde on aeglane ja raske.	Vee läbivool on väike.	► Kontrollige ja korrigeerige.
Punane valgusdiod vilgub.	Vee läbivool on väike.	► Kontrollige ja korrigeerige.
Vesi ei kuumene täielikult.		► Kontrollige veeregulaatori asendit ja seadistage ettenähtud veetemperatuuri järgi.
Vesi ei kuumene täielikult, leek on kustunud.	Gaasi juurdevool ei ole piisav.	► Kontrollige üleminekutükki ja seda, kas see on korras või defektne, vahetage see välja.
		► Kontrollige, kas gaasiboiler (butaan) hangub töö ajal, kui see on nii, paigaldage see soojemasse kohta.
Põleti kustub seadme töö ajal.	Suitsugaasi väljundliini oleku juhtseade on aktiveeritud.	► Kontrollige suitsugaasi väljundliini. ► Hea väljatõmbe tagamiseks eemaldage mustus või muu takistus. ► Käivitage seade 10 minuti pärast uuesti. Kui probleem püsib, toimige järgmiselt. ► Võtke ühendust vastava väljaõppega ja kvalifitseeritud isikuga.
	Põlemiskambri oleku juhtseade.	► Kontrollige suitsugaasi väljundliini. ► Hea väljatõmbe tagamiseks eemaldage mustus või muu takistus. ► Käivitage seade 10 minuti pärast uuesti. Kui probleem püsib, toimige järgmiselt. ► Võtke ühendust vastava väljaõppega ja kvalifitseeritud isikuga.
	Temperatuuripiirik või põleti leegi oleku juhtseade on aktiveeritud.	► Käivitage seade 10 minuti pärast uuesti. Kui probleem püsib, toimige järgmiselt. ► Võtke ühendust vastava väljaõppega ja kvalifitseeritud isikuga.

Probleem	Kirjeldus	Lahendus
Vee vooluhulk on vähenenud.	Vee toitesurve ei ole piisav.	► Kontrollige ja korrigeerige. ¹⁾
	Kraanid või segisti ventiil on määrdunud.	► Kontrollige ja puhastage.
	Vee ventiil on blokeeritud.	► Puhastage filter. ¹⁾
	Põlemiskamber on blokeeritud (katlakivi).	► Vajaduse korral puhastage ja eemaldage katlakivi. ¹⁾

1) Meetmeid tohivad võtta ainult vastava väljaõppega ja kvalifitseeritud isikud.

Tab. 9 Probleemid

Märkus. Mõni tõrge tingib seadme blokeerimise ohutuse kaalutlustel. Pärast probleemi kõrvaldamist tuleb seade lähtestada (→ lk 12, 4.8 "Seadme lähtestamine"), et töö uuesti käivitada.

10 Tehnilised andmed

10.1 Tehnilised andmed

Tehnilised karakteristikud	Sümbolid	Ühikud	...10...	...14...
Võimsus¹⁾				
Väljundvõimsus	P _n	kW	17,4	23,6
Minimaalne väljundvõimsus	P _{min}	kW	7,9	10,1
Seadevahemik		kW	7,9 - 17,4	10,1 - 23,6
Soojuskooormus	Q _n	kW	19,8	26,8
Minimaalne soojuskooormus	Q _{min}	kW	9,0	11,5
Kasutegur 100% nimikooormuse juures		%	88	88
Kasutegur 30% nimikooormuse juures		%	88	88
Gaasiga seotud andmed				
Gaasi toiterõhk				
Maagaas	G20	mbar	20	20
Butaan	G30	mbar	28-30	-
Propaan	G31	mbar	37	-
Gaasitarve				
Maagaas	G20	m ³ /h	2,3	2,8
Butaan	G30	kg/h	1,4	-
Propaan	G31	kg/h	1,4	-
Veega seotud andmed				
Max lubatud töö rõhk ²⁾	p _w	bar	12	12
Minimaalne töö rõhk	p _{wmin}	bar	0,55	0,55
Minimaalne töö rõhk maksimaalse vooluhulga puhul		bar	1	1
Käivitamise vooluhulk		l/min	2,6	3,0
Maksimaalne vooluhulk, kui temperatuur tõuseb 25 °C võrra		l/min	10,0	14,0
Ventilatsioonikontuur				
Põlemisgaaside vooluhulk ³⁾		g/s	15,3	19,5
Põlemisgaasi temperatuur mootorikohtades		°C	190	195
Üldine kirjeldus				

Tehnilised karakteristikud	Sümbolid	Ühikud	...10...	...14...
Lubatud ruumitemperatuur		°C	5-45	5-45
Vastavusmäärgis		-	CE0464	CE0464
Seadme kategooria (gaasi tüüp)		-	L _{2H3B/P}	L _{2H}
Paigalduse tüüp		-	B _{11BS}	B _{11BS}
Kaal (ilma pakendita)		kg	10	11
Kõrgus		mm	655	655
Laius		mm	310	425
Sügavus		mm	225	225

- 1) Hi 15 °C – 1013 mbar – kuiv: maagaas 34,02 MJ/m³ (9,5 kWh/m³)
butaan 45,65 MJ/kg (12,7 kWh/kg) – propaan 46,34 MJ/kg (12,9 kWh/kg)
- 2) Võttes arvesse vee paisumist, ei tohi seda arvu ületada
- 3) Nimisoojusvõimsuse korral

Tab. 10

10.2 Toote energiatarbe andmed


Alljärgnevad toote andmed vastavad ELi normdokumentatsiooni UE 811/2013 812/2013, 813/2013 ja 814/2013, mis täiendab direktiivi 2017/1369/EL, nõuetele.

Toote andmed	Sümbol	Ühik	7736506118
Toote tüüp	-	-	T4304 14 R 23
NO _x heide	NO _x	mg/kWh	28
Helirõhu tase, siseroomis	L _{WA}	dB(A)	59
Määratud koormusprofiil	-	-	L
Muud koormusprofiilid	-	-	-
Sooja tarbevee valmistamise energiatõhusus klass	-	-	A
Sooja tarbevee valmistamise energiatõhusus	η _{wh}	%	76
Sooja tarbevee valmistamise energiatõhusus (muud koormusprofiilid)	η _{wh}	%	-
Aastane energiatarbe	AEC	kWh	0
Aastane energiatarbe (teised koormusprofiilid)	AEC	kWh	-
Päevane energiatarbe (keskmised kliimatingimused)	Q _{elec}	kWh	0
Aastane kütusekulu	AFC	GJ	12
Aastane kütusekulu (teised koormusprofiilid)	AFC	GJ	-
Päevane kütusekulu	Q _{fuel}	kWh	16,314
Kas Smart Control on aktiveeritud?	-	-	ei
Nädalane energiatarbe Smart Controliga	Q _{elec, week, smart}	kWh	-
Nädalane energiatarbe ilma Smart Controlita	Q _{elec, week}	kWh	-
Nädalane kütusekulu Smart Controliga	Q _{fuel, week, smart}	kWh	-
Nädalane kütusekulu ilma Smart Controlita	Q _{fuel, week}	kWh	-
Segistivesi temperatuuril 40 °C	V ₄₀	l	-
Segistivesi temperatuuril 40 °C (teised koormusprofiilid)	V ₄₀	l	-
Püsikadu	S	W	-
Salvestusmaht	V	l	-

Toote andmed	Sümbol	Ühik	7736506118
Mitte-päikeseküttega mahuti maht	V_{bu}	l	-
Info töövõimsuse kohta väljaspool tippaega	-	-	-
Temperatuuriregulaatori seadistus (tarneseisund)	T_{set}	°C	-

Tab. 11 Toote energiatarbe andmed

10.3 Ühendusskeem



Joon. 24 Ühendusskeem


- [1] Mootielektrood
- [2] Süüte elektrood
- [3] Suitsugaasi väljundliini juhtseade
- [4] Põleti leegi oleku juhtseade
- [5] Temperatuuripiirik
- [6] Põlemiskambri oleku juhtseade
- [7] Hüdrogeneraator
- [8] Mikrolüliti
- [9] Servoventiil
- [10] Sisse-/väljalülitamise lüliti / LED - madala veerõhu näit
- [11] Süüte gaasiventil

10.4 Moduleerimispiirkond


Näide 10-liitrise mudeli puhul

Mudel	Vooluhulk	Δt min	Max
10	5 l/min	28 °C	50 °C
	6 l/min	25 °C	42 °C
	7 l/min	21 °C	35 °C
	8 l/min	18 °C	32 °C
	9 l/min	16 °C	27 °C
	10 l/min	15 °C	24 °C

Tab. 12



Joon. 25 10-liitrine mudel



Joon. 26 14-liitrine mudel

11 Keskkonna kaitsmine, kasutuselt kõrvaldamine

Keskkonnakaitse on üheks Bosch-grupi ettevõtete töö põhiluseks.

Toodete kvaliteet, ökonoomsus ja loodushoid on meie jaoks võrdväärse tähtsusega eesmärgid. Loodushoiu seadusi ja normdokumente järgitakse rangelt.

Keskkonna säästmiseks kasutame parimaid võimalikke tehnilisi lahendusi ja materjale, pidades samal ajal silmas ka ökonoomsust.

Pakend

Pakendid tuleb saata asukohariigi ümbertöötlussüsteemi, mis tagab nende optimaalse taaskasutamise.

Kõik kasutatud pakkematerjalid on keskkonnasäästlikud ja taaskasutatavad.

Vana seade

Vanad seadmed sisaldavad materjale, mida on võimalik taaskasutusse suunata.

Konstruksiooniosi on lihtne eraldada. Plastid on vastavalt tähistatud. Nii saab erinevaid komponente sorteerida, taaskasutusse anda või kasutuselt kõrvaldada.

12 Andmekaitsedeklaratsioon



Meie, **Robert Bosch OÜ, Kesk tee 10, Jüri alevik, 75301 Rae vald, Harjumaa, Estonia**, töötleme toote- ja paigaldusteavet, tehnilisi ja kontaktandmeid, sideandmeid, toote registreerimise ja kliendiajaloo andmeid, et

tagada toote funktsioneerimine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punkt b), täita oma tootejärelvalve kohustust ning tagada tooteohutus ja turvalisus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punkt f), kaitsta oma õigusi seoses garantii ja toote registreerimise küsimustega (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punkt f), analüüsida oma toodete levitamist ning pakkuda individuaalset teavet ja pakkumisi toote kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punkt f). Selliste teenuste nagu müügi- ja turundusteenused, lepingute haldamine, maksete korraldamine, programmeerimine, andmehoid ja klienditoe teenused osutamiseks võime tellida ja edastada andmeid välistele teenuseosutajatele ja/või Boschi sidusettevõtetele. Mõnel juhul, kuid ainult siis, kui on tagatud asjakohane andmekaitse, võib isikuandmeid edastada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatele andmesaajatele. Täiendav teave esitatakse nõudmisel. Meie andmekaitsevolinikuga saate ühendust võtta aadressil: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY.

Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes või isikuandmete töötlemise korral otseturunduse eesmärgil esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, mida tehakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lause punkti f kohaselt. Oma õiguste kasutamiseks palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil **DPO@bosch.com**. Täiendava teabe saamiseks palume kasutada QR-koodi.

Robert Bosch OÜ
Keskktee 10, Jüri alevik
75301 Rae vald
Harjumaa
Estonia
Tel. 00 372 6549 565
www.junkers.ee