



Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2782/14

CERTIFICATO DI CONFORMITA' UE

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
n° 555/14 del/dated 28/03/2017

si certifica che la Società/we certify that the Company

GECA S.r.l.

Via E. Fermi, 98 - 25064 GUSSAGO (BS) - ITALY

ha implementato e mantiene un Sistema Qualità che garantisce la conformità al Tipo - Certificato CSI
PED/0497/2781/14 - e ai requisiti ad esso applicabili, secondo la Procedura del Modulo D - Allegato III
della Direttiva 2014/68/UE

has implemented and maintains a quality system in compliance to the Type - Certificate CSI PED/0497/2781/14 - and
to the requirements which apply to it, according to the Procedure Module D - Annex III of the 2014/68/EU Directive

FILTRI GAS

GAS FILTERS

Il Fabbricante è autorizzato ad apporre sull'Attrezzatura in pressione di cui sopra,
dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato.
The Manufacturer is authorized to provide the above pressure Equipment with the CE marking,
followed by the Notified Body identification number.



SGQ	N° 032A	EMAS	N° 016P
SGA	N° 032D	ISP	N° 049E
SCR	N° 033F	LAB	N° 0006
PRD	N° 032B	FSM	N° 015I

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC.
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreement



0497

Prima emissione/First issue
Ultima emissione/Latest issue
Rinnovo/Renewal
Scadenza/Expiring

27/06/2014
06/04/2017
21/03/2018
26/06/2020

Ing. P. Fumagalli

B.U. Prodotto/B.U. Product

GQ002 REV.00

CSI S.p.A. A SOCIO UNICO
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.

REA MI 1466310
R.I./C.F./P.I. 11360160151
Cap. Soc. € 1.040.000

Sede legale
Italia | 20030 Senago (MI) | Cascina Traversagna 21
direzione-csi@legalmail.it | info@csi-spa.com | www.csi-spa.com

pag. 1/1



CSI
CERTIFICAZIONE E TESTING

Mod. M10-5

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI
CERT



SGQ N° 032A EMAS N° 016P
SGA N° 032D ISP N° 049E
SCR N° 033F LAB N° 0006
PRD N° 032B FSM N° 0151

Membro dell'Accordo di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF, e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2781/14

CERTIFICATO UE DEL TIPO EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
n° 555/14 del/dated 28/03/2017

si certifica che la Società/we certify that the Company

GECA S.r.l.
Via E. Fermi, 98 - 25064 GUSSAGO (BS) - ITALY

ha realizzato il seguente Tipo di Insieme in pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza
dell'Allegato I e le procedure del Modulo B, Allegato III, della Direttiva 2014/68/UE
*has realized the following Type of pressure Assembly that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and
the procedures of Module B, Annex III, of the 2014/68/EU Directive*

FILTRI GAS GAS FILTERS

Tipo/Type GF015SC ½" (DN15); GF020SC ¾" (DN20); GF025SC 1" (DN25); GF015 ½" (DN15); GF020 ¾" (DN20);
GF025 1" (DN25); GF032 1¼" (DN32); GF040 1½" (DN40); GF050 2" (DN50); GFD25 DN25; GFD32 DN32; GFD40 DN40;
GFD50 DN50; GFD65 DN65; GFD80 DN80; GFD100 DN100; GFD125 DN125; GFD150 DN150

NF/Manuf. Nb. 00001; PS_{min} 0 barg; PS_{max} 6 barg; TS_{min} -20 °C; TS_{max} +60 °C;

Gruppo Fluidi /Fluid Group 1; Cat./Cat. IV

Tipo/Type: GF015SC-10B ½" (DN15); GF020SC-10B ¾" (DN20); GF025SC-10B 1" (DN25); GF015-10B ½" (DN15);
GF020-10B ¾" (DN20); GF025-10B 1" (DN25); GF032-10B 1¼" (DN32); GF040-10B 1½" (DN40); GF050-10B 2" (DN50);
GFD25-10B DN25; GFD32-10B DN32; GFD40-10B DN40; GFD50-10B DN50; GFD65-10B DN65; GFD80-10B DN80;
GFD100-10B DN100

NF/Manuf. Nb. 00001; PS_{min} 0 barg; PS_{max} 10 barg; TS_{min} -20 °C; TS_{max} +60 °C;

Gruppo Fluidi/Fluid Group 1; Cat./Cat. IV

27/06/2014

Prima emissione
First issue

06/04/2017

Ultima emissione
Latest issue

26/06/2024

Scadenza
Expiring



Ing. P. Fumagalli

B.U. Prodotto / B.U. Product

1 / 1

Pagina/page

THIS CERTIFICATE REMAINS THE PROPERTY OF CSI SPA